



JAB

Testing

RTL02200

石狩地区骨材生産協同組合(当別採石工業株式会社) **御中**

砂利 25-5mmの品質試験

試料名 : 砂利 25-5mm

産地 : 当別町弁華別

平成 20 年 4 月 16 日

北海道土質試験協同組合



地質調査業者登録

質15第910号

建設コンサルタント登録

建16第3735号

土壤汚染指定調査機関登録

環 2003-2-219

ISO 9001 : 2000 認証登録

JQ1400B

ISO/IEC 17025 : 2005 認定登録

RTL02200

事務局
試験所

札幌市白石区北郷1条8丁目3番1号

電話 011-873-9895

FAX 011-874-1910

鏡に朱印なきものは無効とします

試 験 結 果 一 覧 表

依頼者
石狩地区骨材生産協同組合
(当別採石工業株式会社)

試料名

砂利 25-5mm

産地

当別町弁華別

用途

コンクリート用

試料搬入年月日

平成20年3月5日

試験年月日

平成20年3~4月

試 験 項 目		試 験 結 果
ふるい分け試験	粗 粒 率	6.86
微粒分量試験	微粒分量 (%)	0.2
単位容積質量試験	単位容積質量(kg/L)	1.66
	実 積 率 (%)	64.1
有機不純物試験	標準色に比較して	
密度及び吸水率試験	表乾密度 (g/cm ³)	2.64
	吸 水 率 (%)	1.94
	絶乾密度 (g/cm ³)	2.59
すりへり試験	すりへり減量 (%)	16.5
安定性試験	損失質量分率 (%)	10.9
軟石量試験	軟石質量分率 (%)	3.6
粘土塊量試験	粘土塊量 (%)	0.08
密度 1.95 g/cm ³ の 液体に浮く粒子の試験	軽い粒子の質量分率 (%)	0.4
塩化物含有量試験	塩化物含有量 (%)	
粒形判定実積率試験	粒形判定実積率 (%)	

