

石狩地区骨材生産協同組合
(当別採石工業株式会社)

御中

No. _____

切込碎石 80-0mmの品質試験

ふるい分け・洗い・単容・密度吸水・すりへり・安定性・修正CBR・

液性塑性限界試験

平成20年4月7日

北海道土質試験協同組合



地質調査業者登録
質15第910号
建設コンサルタント登録
建16第3735号
土壤汚染指定調査機関登録
環 2003-2-219
ISO 9001 : 2000 認証登録
JQ1400B
ISO/IEC 17025 : 2005 認定登録
RTL02200

事務局 札幌市白石区北郷1条8丁目3番1号
試験所

電話 011-873-9895
FAX 011-874-1910

鏡に組合の朱印なきものは無効とします

様式

凍上抑制層 材料試験成績一覧表

材料名	産地	納入会社
切込碎石 80-0mm	浜益	石狩地区骨材生産協同組合 (当別採石工業株式会社)

測定者 今 聖人



凍上抑制材料
(六世一採)

0.075 mm 通過量 (%)	
強熱減量 (%)	
凍上率 (%)	
凍結様式	
0.075 mm 通過量 (%)	
0.075 mm 通過量 (%)	13.37

呼び名	ふるい目	ふるい通過質量百分率 (%)
80-0	90mm	100
	53mm	87
	37.5mm	77
	4.75mm	35


干層路盤材料
(切込砂利・切込碎石)

修正C B R	R	(%)
すりへり量	量	(%)
安定量	量	(%)
0.075 mm 通過量	量	(%)
呼び名	ふるい目	ふるい通過質量百分率 (%)
	53mm	37.5mm
	13.2mm	2.36mm
	0.6mm	

加熱アスファルト安定処理材料
(切込砂利・切込碎石)

すりへり量	量	(g/cm ³)
安定量	量	(%)
呼び名	ふるい目	ふるい通過質量百分率 (%)
	37.5mm	31.5mm
	26.5mm	13.2mm
	2.36mm	0.075mm

0.075mm通過量 = 4.75mm以下の質量に対する0.075mm以下の質量の割合



試験機関名
北海道土質試験協同組合